

Branninstruks for Batteriet Nord-Norge

VERSJON 16.04.2025



Innhold

1.0 Branninstruks for frivillige organisasjoner som bruker lokalene	2
1.1 Evakuering	2
1.2 Rømningsveier	2
1.3 Slokkeutstyr	2
1.4 Evakuering av rullestolbrukere	2
2.0 Branninstruks for arrangementer	3
2.1 Evakuering	3
2.2 Rømningsveier	3
2.3 Slokkeutstyr	3
2.4 Informasjon	3
2.5 Evakuering av rullestolbrukere	3
4.0 Slukking.....	4
5.0 branntegning.....	5

1.0 Branninstruks for frivillige organisasjoner som bruker lokalene

1.1 Evakuering

Ved brannalarm, ta på refleksvest og led alle ut via trappa til møteplassen på Hundholmen plass. Sjekk alle rom for personer og lukk vinduer og dører.

1.2 Rømningsveier

Hold alle rømningsveier fri for hindringer. Sørg for at dører til rømningsveier er ulåst når lokalene er i bruk.

1.3 Slokkeutstyr

Kjenn til plasseringen av slokkeutstyr og hvordan det brukes. Bruk utstyret kun hvis det er trygt å gjøre det. (Se vedlegg side 6)

1.4 Evakuering av rullestolbrukere:

- Klargjør evakueringsstol hvis dette finnes i området.
- Iverksett evakuering av rullestolbrukeren. Ved evakuering uten evakueringsstol, bær vedkommende ut under hver arm eller med brannmannsløft.
- Varsle personer i nærheten for å få bistand med evakuering av rullestolbrukeren.
- Forlat bygningen gjennom nødutgang og evakuer til samlingsplass.
- Varsle brannvernleder og/eller ansvarlige som brannvesen/skadestedsleder om at rullestolbrukeren er evakuert.
- Hvis rullestolbruker ikke kan evakueres, evakuer vedkommende til trapperom og varsle brannvesenet ved å ringe 110. Opplys om hvem du er, hva situasjonen er, og hvor du befinner deg.
NB! Heisen skal ikke benyttes ved brann.

2.0 Branninstruks for arrangementer

2.1 Evakuering

Ved brannalarm, ta på refleksvest og led publikum til nærmeste rømningsvei og møt opp på Hundholmen plass. Sjekk alle rom for personer og lukk vinduer og dører.

2.2 Rømningsveier

Sørg for at alle rømningsveier er tilgjengelige og ulåste. Gangpassasjer med minimum bredde på 1,2 meter skal etableres ved møblering av lokalet.

2.3 Slokkeutstyr

Kjenn til plasseringen av slokkeutstyr og sørg for at ansvarshavende kjenner til korrekt bruk. (Se vedlegg side 6)

2.4 Informasjon

Informere alle deltakere om rømningsveier og oppmøteplass ved evakuering.

2.5 Evakuering av rullestolbrukere:

- Klargjør evakueringsstol hvis dette finnes i området.
- Iverksett evakuering av rullestolbrukeren. Ved evakuering uten evakueringsstol, bær vedkommende ut under hver arm eller med brannmannsløft.
- Varsle personer i nærheten for å få bistand med evakuering av rullestolbrukeren.
- Forlat bygningen gjennom nødutgang og evakuer til samlingsplass.
- Varsle brannvernleder og/eller ansvarlige som brannvesen/skadestedsleder om at rullestolbrukeren er evakuert.
- Hvis rullestolbruker ikke kan evakueres, evakuer vedkommende til trapperom og varsle brannvesenet ved å ringe 110. Opplys om hvem du er, hva situasjonen er, og hvor du befinner deg.
- NB! Heisen skal ikke benyttes ved brann.

3.0 Slukking

Hvis det oppstår en situasjon der slukking er aktuelt, er det brannslange plassert i rommet i trappegangen mellom Batteriet Nord-Norge og Securitas



4.0 branntegning

